

		<p style="text-align: center;"><b>LABORATORIUM MEKANIKA TANAH</b>  <b>FAKULTAS TEKNIK</b>  <b>UNIVERSITAS LAMPUNG</b></p> <p style="text-align: center;">Jl. Prof. Soemantri brojonegoro No. 1 Bandar Lampung ( 0721) 704947</p>		
Pekerjaan : Tugas Akhir Lokasi : Kecamatan Karang Anyar, Lampung Selatan		Date Test : April 2013 Test By : Emmi Desniati		
Judul : STUDI KEKUATAN PAVING BLOCK PASCA PEMBAKARAN MENGGUNAKAN CAMPURAN TANAH LEMPUNG, SEMEN, DAN ABU SEKAM PADI UNTUK JALAN LINGKUNGAN		Checked by : Ir. Setyanto, M.T. Ir. Hadi Ali, M.T.  Sampel : <i>Paving Block</i> (setelah dibakar 8%)		
no	keterangan	sampel 1	sampel 2	sampel 3
1	berat basah (mb) gr	1554	1458	1506
2	berat kering (mk) gr	1423	1332	1411
3	daya serap air (%)	9.21	9.46	6.73
4	rata-rata	8.47		

$$\text{Kadar Air } (\omega) = \frac{mb - mk}{mk} \times 100\%$$