



LABORATORIUM MEKANIKA TANAH
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS LAMPUNG

Jl. Prof. Soemantri brojonegoro No. 1 Bandar Lampung (0721) 704947

Pekerjaan : Tugas Akhir		Date Test : April 2013		
Lokasi : Kecamatan Karang Anyar, Lampung Selatan		Test By : Emmi Desniati		
Judul : STUDI KEKUATAN PAVING BLOCK PASCA PEMBAKARAN MENGGUNAKAN CAMPURAN TANAH LEMPUNG, SEMEN, DAN ABU SEKAM PADI UNTUK JALAN LINGKUNGAN		Checked by : Ir. Setyanto, M.T. Ir. Hadi Ali, M.T.		
		Sampel : <i>Paving Block</i> (setelah dibakar 10%)		
no	keterangan	sampel 1	sampel 2	sampel 3
1	berat basah (mb) gr	1494	1512	1497
2	berat kering (mk) gr	1386	1422	1378
3	daya serap air (%)	7.79	6.33	8.64
4	rata-rata	7.59		

$$\text{Kadar Air } (\omega) = \frac{mb - mk}{mk} \times 100\%$$